

Gibt es im Eingangsbereich eine mit einer Person besetzten Auskunftsstelle?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls nein:		
Gibt es Informationstafeln?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls ja:		
Gibt es einen taktilen kontrastreichen Leitstreifen zur Auskunftsstelle?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es an der Auskunftsstelle technische Hilfen für schwerhörige Menschen (Induktionsschleife)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

3. Aufzug (gilt nur für mehrstöckige Gebäude)

Gibt es einen Aufzug?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls ja:		
Ist der Aufzug zugänglich (mehr als 140 cm tief + 90 cm Türbreite)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist der Aufzug eingeschränkt zugänglich (zwischen 110 cm und 140 cm tief + 80 cm bis 90 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Ist der Aufzug nicht zugänglich (unter 110 cm tief + unter 80 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es eine automatische Aufzugstür?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenansage?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenanzeige?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind die Bedienelemente taktil /	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
mit Blindenschrift /	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
kontrasreich?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es waagrecht angebrachte Bedienelemente?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls nein:		
Ist die höchste Taste maximal 130 cm hoch (dies gilt für innen und außen)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

4. Toilette

Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen beidseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 150 cm)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen einseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 90 cm)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es beidseitig am WC klappbare Haltegriffe?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es einen vom Fußboden aus erreichbaren Notruf?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls das WC üblicherweise abgeschlossen ist: Wo befindet sich der Schlüssel?	Pförtnerloge Olpe 1	

5. weitere Ausstattungsmerkmale

Sind Sitz-Möbel für Besucher/innen vorhanden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es einen Ruheraum, möglichst mit Liege (z.B. für Diabetiker/innen, die Insulin spritzen müssen)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

6. Behindertenparkplätze

Sind Behindertenparkplätze in Gebäudenähe vorhanden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls ja:		
In welcher Anzahl?	1	
Wie weit vom Eingang entfernt?	100	

7. weitere für Menschen mit Behinderungen wichtige Informationen

- Klingel-+Sprechanlage am Haupteingang Olpe 1 in ca. 1.05 m Höhe-Gebäude
- zusätzlich barrierefrei über den Haupteingang Olpe 1 und die Berswordthalle erreichbar
- das WC für RollstuhlfahrerInnen befindet sich in der Eingangsebene Olpe 1 (Sockelgeschoss)

8. Gesamtbewertung

überwiegend barrierefrei	<input checked="" type="checkbox"/>
nicht barrierefrei	<input type="checkbox"/>