

Fragebogen zur Barrierefreiheit eines Gebäude

Datum 22.03.2012

Objekt	Städt. Kunstgalerie Torhaus Rombergpark
Straße, Hausnummer	Am Rombergpark
PLZ, Ort	44229 Dortmund
Telefon	0231-50 23194
Email	mhoppe@stadtdo.de
Ansprechpartner/in	Herr Michael Hoppe
Telefon	0231-50-25177
Fax	0231-50-22497
Email	w.o.

* Erläuterung im Anschreiben

1. Zugänglichkeit des Gebäudes

Eingang		
stufenlos oder Rampe bis 6 % Steigung, Türschwelle bis 3 cm	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Maximal eine Stufe oder Rampe über 6 % Steigung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Mehr als eine Stufe	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Eingangstür	über 90 cm breit <input checked="" type="checkbox"/>	über 80 cm breit <input type="checkbox"/>	unter 80 cm breit <input type="checkbox"/>
Eingangstür öffnet automatisch	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
oder mit Türöffner	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
oder es gibt keine Eingangstür	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Falls nein:			
Es gibt einen barrierefreien anderen Eingang.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Falls nein:			
Klingel- oder Sprechanlage am Haupteingang	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
nicht höher als 85 cm angebracht	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
für Rollstuhlfahrer/innen und Mobilitätsbeeinträchtigte erreichbar	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
wird während der Nutzungszeiten des Gebäude bedient	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Eingangstür, Türöffner und/oder Klingel-/Sprechanlage können von Sehbehinderten und Blinden gefunden werden	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

Die Gebäudebeschriftung (Hausnummer, Gebäudename, Gebäudenutzung)		
ist kontrastreich (z.B. schwarz auf gelb oder weiß auf blau)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
hat eine ausreichende Schriftgröße: bis 2 m Höhe mind. 35 mm, besser 50 mm 2 bis 2,20 m Höhe mind. 50 mm, besser 70 mm 2,50 bis 3 m Höhe mind. 70 mm, besser 100 mm	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
ist beleuchtet	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

2. Orientierungs-/Leitsystem

Gibt es im Eingangsbereich eine mit einer Person besetzten Auskunftsstelle?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls nein:		
Gibt es Informationstafeln?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls ja:		
Gibt es einen taktilen kontrastreichen Leitstreifen zur Auskunftsstelle?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es an der Auskunftsstelle technische Hilfen für schwerhörige Menschen (Induktionsschleife)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

3. Aufzug (gilt nur für mehrstöckige Gebäude)

Gibt es einen Aufzug?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls ja:		
Ist der Aufzug zugänglich (mehr als 140 cm tief + 90 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist der Aufzug eingeschränkt zugänglich (zwischen 110 cm und 140 cm tief + 80 cm bis 90 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist der Aufzug nicht zugänglich (unter 110 cm tief + unter 80 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine automatische Aufzugstür?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenansage?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenanzeige?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind die Bedienelemente taktil /	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
mit Blindenschrift /	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
kontrasreich?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es waagrecht angebrachte Bedienelemente?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls nein:		
Ist die höchste Taste maximal 130 cm hoch (dies gilt für innen und außen)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

4. Toilette

Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen beidseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 150 cm)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen einseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 90 cm)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es beidseitig am WC klappbare Haltegriffe?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es einen vom Fußboden aus erreichbaren Notruf?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls das WC üblicherweise abgeschlossen ist: Wo befindet sich der Schlüssel?		

5. weitere Ausstattungsmerkmale

Sind Sitz-Möbel für Besucher/innen vorhanden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es einen Ruheraum, möglichst mit Liege (z.B. für Diabetiker/innen, die Insulin spritzen müssen)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

6. Behindertenparkplätze

Sind Behindertenparkplätze in Gebäudenähe vorhanden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls ja:		
In welcher Anzahl?		
Wie weit vom Eingang entfernt?		

7. weitere für Menschen mit Behinderungen wichtige Informationen

Der Ausstellungs- und Trauraum im Torhaus Rombergpark ist nur über eine hohe und sehr enge Wendeltreppe erreichbar. Aus Brandschutzgründen ist der Zugang nur dann realisierbar, wenn Personen ohne fremde Hilfe in der Lage sind, den Raum über die Wendeltreppe zu verlassen.
Die Schaffung eines barrierefreien Zugangs ist in diesem historischen Gebäude nicht realisierbar.

8. Gesamtbewertung

überwiegend barrierefrei	<input type="checkbox"/>
nicht barrierefrei	<input checked="" type="checkbox"/>