

[Hier eingeben]

Projekt: SRSD – Sanierung Rathaus Stadt Dortmund

Veranstaltung: 2. Informationsveranstaltung, 18.11.2019

Mitschrift Fragerunde (Thema Vergabeverfahren)

Lfd. NR.	FRAGE	ANTWORT
1	Welche Maßnahmen sind zur Bewachung der Baustelle vorgesehen (innerstädtische Lage)?	Erläuterung Herr Winterberg (Projektleitung): Die derzeitige Planung sieht im Vergabepaket der Baustellenlogistik die nächtliche Bewachung der Baustelle durch eine mobile Videoüberwachung vor.
2	Ist die Veröffentlichung der Ausschreibungen aller drei Lose zeitgleich vorgesehen?	Erläuterung Herr Limberg (Leiter der Projektgruppe): Die Ausschreibungen der Lose 2 (Hoch- und Ausbau) und 3 (TGA) werden zeitgleich, voraussichtlich im März 2020, veröffentlicht. Da die Leistungen für die Sanierung der Gebäudehülle erst im Frühjahr 2021 beginnen, erfolgt die Veröffentlichung der Ausschreibung des Loses 1 (Gebäudehülle) 2 bis 5 Monate später.
3	Welche Maßnahmen werden zur Sanierung der Kuppel der Bürgerhalle geplant?	Erläuterung Herr Winterberg: Die Sanierung der Kuppel ist technisch noch nicht zwingend erforderlich. Da eine spätere Sanierung jedoch mit erheblichen Einschränkungen für die Nutzung des Gebäudes einhergehen würde, wurde durch den Rat entschieden, den Austausch der Glaselemente und Profile als Teil der nun geplanten Baumaßnahme umzusetzen. Das Glas wird durch Sonnenschutzverglasung ausgetauscht, sodass eine zusätzliche Verschattung nicht erforderlich wird.