

**Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund
Limbecker Straße 31**

im Dezember 2016

Die Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund in der Limbecker Straße 31 ist überwiegend barrierefrei (ebenerdig zugänglich, Eingangstür breiter als 90 cm).

Es gibt einen zugänglichen Aufzug ((mehr als 140 cm tief und 90 cm Türbreite), dessen Türen automatisch öffnen, der eine Etagenanzeige hat und dessen Bedienelemente kontrastreich und taktil ausgebildet sind. Es gibt auch waagrecht angebrachte Bedienelemente.

Die Behindertentoilette ist einseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 90 cm), es gibt beidseitig klappbare Haltegriffe und einen vom Boden aus erreichbaren Notruf.

Behindertenparkplätze sind in der Nähe des Gebäudes nicht vorhanden.

Ihre Ansprechpartnerin für Nachfragen ist Frau Durrei unter der Dortmunder Telefonnummer 5028900 oder mit Mail bdurrei@stadtdo.de.

Objekt	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund
Straße, Hausnummer	Limbecker Str. 31
PLZ, Ort	44388 Dortmund
Telefon	50-28900
Email	bdurrei@stadtdo.de
Ansprechpartner/in	Frau Durrei
Telefon	50-28900
Fax	50-28980
Email	bdurrei@stadtdo.de

1. Zugänglichkeit des Gebäudes

Eingang		
stufenlos oder Rampe bis 6 % Steigung, Türschwelle bis 3 cm	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Maximal eine Stufe oder Rampe über 6 % Steigung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Mehr als eine Stufe	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Eingangstür	über 90 cm breit <input checked="" type="checkbox"/>	über 80 cm breit <input type="checkbox"/>	unter 80 cm breit <input type="checkbox"/>
Eingangstür öffnet automatisch	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
oder mit Türöffner	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
oder es gibt keine Eingangstür	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Falls nein:			
Es gibt einen barrierefreien anderen Eingang.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Falls nein:			
Klingel- oder Sprechanlage am Haupteingang	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

nicht höher als 85 cm angebracht	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
für Rollstuhlfahrer/innen und Mobilitätsbeeinträchtigte erreichbar	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
wird während der Nutzungszeiten des Gebäude bedient	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Eingangstür, Türöffner und/oder Klingel-/Sprechanlage können von Sehbehinderten und Blinden gefunden werden	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Die Gebäudebeschriftung (Hausnummer, Gebäudename, Gebäudenutzung)		
ist kontrastreich (z.B. schwarz auf gelb oder weiß auf blau)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
hat eine ausreichende Schriftgröße: bis 2 m Höhe mind. 35 mm, besser 50 mm 2 bis 2,20 m Höhe mind. 50 mm, besser 70 mm 2,50 bis 3 m Höhe mind. 70 mm, besser 100 mm	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
ist beleuchtet	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

2. Orientierungs-/Leitsystem

Gibt es im Eingangsbereich eine mit einer Person besetzten Auskunftsstelle?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls nein:		
Gibt es Informationstafeln?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls ja:		
Gibt es einen taktilen kontrastreichen Leitstreifen zur Auskunftsstelle?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es an der Auskunftsstelle technische Hilfen für schwerhörige Menschen (Induktionsschleife)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

3. Aufzug (gilt nur für mehrstöckige Gebäude)

Gibt es einen Aufzug?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls ja:		
Ist der Aufzug zugänglich (mehr als 140 cm tief + 90 cm Türbreite)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist der Aufzug ingeschränkt zugänglich (zwischen 110 cm und 140 cm tief + 80 cm bis 90 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist der Aufzug nicht zugänglich (unter 110 cm tief + unter 80 cm Türbreite)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine automatische Aufzugstür?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenansage?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es eine Etagenanzeige?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind die Bedienelemente taktil /	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
mit Blindenschrift /	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
kontrasreich?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es waagrecht angebrachte Bedienelemente?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls nein:		
Ist die höchste Taste maximal 130 cm hoch (dies gilt für innen und außen)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

4. Toilette

Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen beidseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 150 cm)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ist das WC für Rollstuhlfahrer/innen einseitig anfahrbar (Platzbreite neben WC mindestens 90 cm)?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es beidseitig am WC klappbare Haltegriffe?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es einen vom Fußboden aus erreichbaren Notruf?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls das WC üblicherweise abgeschlossen ist: Wo befindet sich der Schlüssel?		

5. weitere Ausstattungsmerkmale

Sind Sitz-Möbel für Besucher/innen vorhanden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es einen Ruheraum, möglichst mit Liege (z.B. für Diabetiker/innen, die Insulin spritzen müssen)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>

6. Behindertenparkplätze

Sind Behindertenparkplätze in Gebäudenähe vorhanden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Falls ja:		
In welcher Anzahl?		
Wie weit vom Eingang entfernt?		

7. weitere für Menschen mit Behinderungen wichtige Informationen

--

8. Gesamtbewertung

überwiegend barrierefrei	<input checked="" type="checkbox"/>
nicht barrierefrei	<input type="checkbox"/>